

UWAGA:
–ZMIANA KIERUNKU O 90° ZAWSZE Z UŻYCIEM KSZTAŁTEK 2x45°
–PRZED WŁĄCZENIEM DO ISTN. SIECI DOKONAĆ DEZYNFEKCJI, PRZEPŁUKANIA I ZBADANIA SKUTECZNOŚCI DEZYNFEKCJI POD WZGLĘDEM "BAKTERIOLOGICZNYM"
–ZASUWY KLINOWE Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM I TELESKOPOWĄ OBUDOWĄ TRZPIENIA Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
–POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE: KOŁNIERZE ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB POWLEKANE POLIPROPYLENEM RUCHOME, DOCISKOWE Z TULEJAMI DO RUR PE. ŚRUBY POŁĄCZENIOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

UWAGA:
- Przed przystąpieniem do prac sprawdzić rzędne istn. infrastruktury
- w przypadku znacznych różnic w porównaniu z rzędnymi założonymi skontaktować się z projektantem
- Rzędne istniejącego uzbrojenia przyjęto wg zwyczajowego układania - w rejonie kolizji należy zwrócić szczególną uwagę i zachować ostrożność w czasie wykonywania prac

PROJ-MAR Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe
Marek Szwalgun tel: 601 260 137 e-mail: szwalgunix@op.pl ul.Okrężna 22 77-400 Złotów NIP: 767-149-31-57 REGON: 301022678

NAZWA OBIEKTU	Sieć kanalizacji sanitarnej w Krzywej Wsi
ADRES OBIEKTU	Radawnica: 35,327,325,320 Krzywa Wieś: 136/5,132/7,131/1,158,180,8124,8128,190,155,322 321,319 Bielawa; 41,172,47,173,78,81,82,83,165,29,123,128,135,116, 138/8,79,121/1,120/2,71
TYTUŁ RYSUNKU	**Profil kanalizacji ciśń. z44-z49"**

SKALA 1:100/500	DATA 04.2015	RYS. NR11
PROJEKTOWAŁ: techn. Zygmunt Chochołowski	UPR. BUD. NR UPR. BUD. NR GT-V-63/77 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marek Szwalgun	UPR. BUD. NR WKP/0353/POOS/12 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ	PODPIS