
retencja kanałowa rura DN1200
1:100
1:500
179°
91°
271°(K1)
181°
182°
179°
182°
194°
172°
173°
177°
174°
Komora pomp szer.=1.5m, Rz.d.=111.00
proj. połączenie z przewodem K tłoczna Ø110, Rz.o.=114.79
Zasuwa
Studnia Ø1.0m, Rz.d.=112.21
Kabel telek.
Wod. miejski Ø110
Studnia
Proj. włączenie kanału S84 Ø1200, Rz.d.=112.45
Kabel telek.
Studnia
Kabel energ.
Wod. miejski Ø32
Studnia
Studnia
Studnia
Wod. miejski Ø32
Kabel energ.
Kabel telek.
Kabel telek.
Studnia
Studnia
Studnia
Studnia
Kabel telek.
Studnia
Kabel energ.
Kabel telek.
Studnia
Studnia
Studnia
Kabel telek.
Studnia
0
1
2
3
SO4
SR3

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

K4
105.00m
n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	116.30	116.28	116.27	116.20	116.25	116.30	116.33	116.35	116.50	116.80	116.90	116.93	117.00	117.10	117.30	117.75	117.80
RZĘDNA DNA KANAŁU	112.40	112.41	112.42	112.45	112.52	112.75 113.75	113.87	113.98	114.17	114.33	114.45	114.50	114.63	114.82	114.97	115.21	115.26
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.90	3.87	3.85	3.75	3.73	3.55 2.55	2.46	2.37	2.33	2.47	2.45	2.43	2.37	2.28	2.33	2.54	2.54
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%																372.84m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø200 L=10.00m			Ø1200 L=59.97m		Ø200 L=302.86m											
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.15	3.34	10.00	24.58	69.98	93.09	115.09	153.61	185.91	209.91	219.20	246.36	284.66	314.74	362.69	372.84
		2.15	1.19	6.66	14.57	45.40	23.11	22.00	38.52	32.30	24.01	9.29	27.16	38.30	30.08	47.94	10.15
HEKTOMETRY	K4	Z4	SO4	S64	S65	S66	S67	S68	S69	S70	S71	S72	S73	S74	S75	S76	SR3


271°
182°
181°
185°
184°
179°
183°
181°
Studnia
Proj. włączenie do kanału K4 Ø200/Ø1200, Rz.d.=112.45
S84
105.00m
n.p.m.
116.20
112.45
3.75
Studnia
116.16
112.51
113.51
3.65
2.65
Studnia
116.00
113.75
2.25
Kabel energ.
Studnia
116.10
113.97
2.13
Kabel telek.
Wod. miejski Ø110
Studnia
115.95
114.18
1.77
Kabel telek.
Skrzyżowanie z proj. K tłoczna Ø110, Rz.o.=114.25
Studnia
116.00
114.35
1.65
Wod. miejski Ø32, Rz.o.=114.65
Kabel telek.
Kabel telek.
Studnia
115.90
114.49
1.41
Studnia
116.00
114.69
1.31
Kabel telek.
Kabel energ.
Kabel energ.
Studnia
116.10
114.86
1.24
0.5%
281.35m
Ø1200
L=12.15m
Ø200 L=269.20m
0.00
12.15
60.87
104.75
146.74
179.67
207.85
248.68
281.35
12.15
48.72
43.88
41.99
32.93
28.18
40.84
32.67
S64
S77
S78
S79
S80
S81
S82
S83
S84
0
1
2

Projekt:	**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzybłocie w ramach zadania "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną"**			
Tytuł opracowania:	Profil kanalizacji sanitarnej			
Data opracowania: 11/2021		Rys. nr: KS 3.4	Skala: 1:100/500	
Branża	Zespół projektowy	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
sanitarna	Opracował	mgr inż. Antonino GRACEFFA	————	
	Projektował	mgr inż. J. WRÓBLEWSKI	3937/Gd/89	
	Sprawdził	S. SZURMAN	287/Gd/2002	