


UWAGA:
- ZMIANA KIERUNKU O 90° ZAWSZE Z UŻYCIEM KSZTAŁTEK 2x45°
- PRZED WŁĄCZENIEM DO ISTN. SIECI DOKONAĆ DEZYNFEKCJI, PRZEPŁUKANIA I ZBADANIA SKUTECZNOŚCI DEZYNFEKCJI POD WZGLĘDEM "BAKTERIOLOGICZNYM"
- ZASADY KLINOWE Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM I TELESKOPOWĄ OBUŁOWĄ TRZPIENIA Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
- POŁĄCZENIA KOLNIERZOWE: KOLNIERZE ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB POWLEKANE POLIPROPYLENEM RUCHOME, DODATKOWE Z TULEJAMI DO RURY PE. ŚRUBY POŁĄCZENIOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

UWAGA:
- Przed przystąpieniem do prac sprawdzić rzędne istn. infrastruktury
- w przypadku znacznych różnic w porównaniu z rzędnymi założonymi skontaktować się z projektantem
- Rzędne istniejącego uzbrojenia przyjęto wg zwyczajowego układania - w rejonie kolizji należy zwrócić szczególną uwagę i zachować ostrożność w czasie wykonywania prac



Marek Szwałgun

tel: 401 240 137
e-mail: szwalgun@op.pl

ul. Okrzeja 22
77-402 Nulów

NIP: 741-149-31-37
REGON: 301022478

NAZWA OBIEKTU Sieć kanalizacji sanitarnej w Krzywej Wsi		
ADRES OBIEKTU Radawnica: 35,327,325,320 Krzywa Wś: 136/5,132/7,131/1,158,180,8124,8128,190,155,322,321,319 Bielawa: 41,172,47,173,78,81,82,83,165,29,123,128,135,116,138/8,79,121/1,120/2,71		
TYTUŁ RYSUNKU Profil kanalizacji grawitacyjnej PS1-S15		
SKALA 1:100/500	DATA 04.2015	RYS. NR13
PROJEKTOWAŁ: techn. Zygmunt Chocholowski	UPR. BUD. NR UPR. BUD. NR 01-V-63/77 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marek Szwałgun	UPR. BUD. NR WKPi0353/POOS/12 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ	PODPIS