

Wytyczne BHP – Bi OZ

1. Zakres robót.

- 1.1. tyczenie przebiegu trasy kabla i zabudowy słupów
- 1.2. przekopy poprzeczne lokalizacyjne
- 1.3. odkrywka w miejscach kolizji .
- 1.4. wykonanie przecisków
- 1.5. wykopy pod ułożenie kabla .
- 1.6. wykonanie przepustów kablowych
- 1.7. zabudowa instalacji uziemiającej.
- 1.8. zabudowa nowego kabla .
- 1.9. zasypanie wykopów z rekultywacją terenu do stanu poprzedniego.
- 1.10. zabudowa fundamentów pod słupy
- 1.11. zabudowa słupów oświetleniowych
- 1.12. wykonanie połączeń w słupach
- 1.13. zabudowa szafki oświetleniowej SO

2. Wykaz istniejących obiektów podlegających demontażowi.

- 2.1. brak elementów do demontażu

3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- 3.1. czynna linia kablowa energetyczna
- 3.2. czynna linia telekomunikacyjna
- 3.3. czynna instalacja kanalizacyjna i wodna

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji zabudowy kabla nn. – 0,4 KV i słupów

4.1 porażenie prądem elektrycznym

- 4.1.1 skala zagrożenia minimalna
- 4.1.2 czynne linie kablowe
- 4.1.3 prace w obrębie ZKP przyłączeniowego

4.2 uderzenia, urazy mechaniczne, potrącenia

- 4.2.1 skala zagrożenia minimalna
- 4.2.2 podczas wykopów , prowadzone prace na poboczu drogi .
- 4.2.3 na czas wykonywania wykopów , układania kabla , montażu słupów

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych

- 5.1. wykopy zabezpieczone poprzez wydzielenie strefy prac i oznakowanie taśmą
- 5.2. pas drogowy przy drodze objętej zakresem prac oznakowany zgodnie z wytycznymi bhp dla prac w rejonie ulic i pasa drogowego.

6. Instruktaże dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

6.1 Instruktaż całościowy.

- 6.1.1 zapoznanie z zakresem prac , miejscami zagrożeń , zasady postępowania w przypadku zagrożeń.

6.2 Instruktaż codzienny- bieżący

- 6.2.1. omówienie zakresu prac przewidzianych do wykonania
- 6.2.2. przypomnienie o stosowaniu przez pracowników środków ochrony indywidualnej stosownie do zakresu wykonywanej pracy.
- 6.2.3. określenie osoby bezpośredniego nadzoru na pracami określonymi w poz. 3 na czas nieobecności na budowie kierownika.
- 6.2.4. bezpośredni nadzór nad pracami określonymi w poz. 3 sprawuje kierownik robót.
- 6.2.5. Obowiązkiem pracownika jest natychmiastowe zgłoszenie kierownikowi wystąpienia zagrożeń określonych w poz. 4 lub innych a wynikłych z uzbrojenia terenu i nie ujętych inwentaryzacją na mapie projektowej.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji.

- 9.1 dokumentację budowy oraz inne dokumenty związane z budową przechowuje kierownik budowy we własnych zasobach.

10. Szczegółowe wytyczne do punktu nr 4.

10.1 Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym

- 10.1.1 wykopy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności
- 10.1.2 przy odkryciu kabla lub innego uzbrojenia budzącego wątpliwości natychmiast przerwać dalsze prace ziemne.
- 10.1.3 powiadomić kierownika robót lub osobę przez niego wyznaczoną.
- 10.1.4 prace dalsze wykonywać zgodnie ze szczegółowym instruktażem nadzorującego.
- 10.1.5 zakończenie prac związanych z odkrywką czynnych kabli powinno być zakończone z zakończeniem prac na dany dzień.
- 10.1.6 w przypadku pozostawienia kabli należy je tak zabezpieczyć aby były niedostępne dla osób postronnych (przykrycie trwałym środkiem i warstwą ziemi)
- 10.1.7 prace prowadzone w obrębie czynnych kabli powinny być poprzedzone lokalizacją kabli na podstawie wskazania lokalizacji przez upoważnionego pracownika placówki ZE-PE Złotów
- 10.1.8 prace związane z wyłączeniem jak i załączeniem napięcia prowadzić na podstawie polecenia na piśmie i nadzorem pracownika ZE-PE Złotów który przygotowuje stanowisko pracy oraz określi wymagania co do BHP.

10.2. Uderzenia, urazy mechaniczne, potrącenia

- 10.2.1 podczas wykopów, przycisków i skrzyżowań wykonać trwałe zabezpieczenia w postaci barierek , tablic ostrzegawczych.
- 10.2.2 prace ziemne prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności poprzez wydzielenie stref zagrożenia, trwałe oznakowanie , wyłączenie możliwości pobytu osób nie związanych bezpośrednio z czynnościami technicznymi.

Opracował :

.....