


66



**SAMOCZYNNE SZYBKE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

LEGENDA:

- — — — — proj. kabel typ: YAKY 4 x 25 mm²
- proj. słup ocynkowany segmentowy z rur stalowych ocynkowanych ogniowo d_l = 9 m
- wysięgnik oprawy rurowy d_l = 1,5 m
- proj. oprawa oświetleniowa SGS 203
- 1 x SON-TPP 100 W

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWLANY				
Temat:	Oświetlenie drogowe drogi gminnej gruntowej			
Adres obiektu	MIĘDZYBŁOCIE dz. nr 137,140 gm. Złotów			
Tytuł	Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego			
Branża	Elektroenergetyczna			
Nr rysunku	0/2	Skala	= = =	Data grudzień 2015
Projektował	mgr Staszek Kazimierz		Uprawnienia specjalność	NN-8345/77/8/4 Instalacyjno inż.

UWAGA:
w wykopach kablowych wykonać instalację uzimlającą
plastownikiem FeZn 25 x 4.
Wartość rezystancji w punktach uzimienia (stopy)
i rozdzielnic nie może przekraczać wartości 30Ω