

Złotów, dnia 22.05.2020 r.

ZP.271.08.2020.RB

### **Wszyscy Wykonawcy**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu Wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, zamieszcza treść pytań, bez ujawnienia źródła zapytania oraz odpowiedzi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ udzielone Wykonawcom i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.gminazlotow.pl](http://www.bip.gminazlotow.pl), które prowadzą do zmiany treści SIWZ lub nadania zapisom SIWZ nowego znaczenia, należy traktować jako modyfikację treści SIWZ, o której mowa w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

#### **Pytanie Wykonawcy:**

W związku z rozpoczęciem postępowania przetargowego proszę o wyjaśnienie rozbieżności: dotyczy pozycji:

152 D.07.06.02	Poręcz ochronne sztywne z rozstawem słupków co 2,0 m o wys. 1,20 m - bariery U-12a	340,00	razem	m	340,000
----------------	--	--------	-------	---	---------

proszę o doprecyzowanie rodzaju barier U-12a - w STWIOR można znaleźć zapis o dodatkowym pochwyicie - w załączeniu fragment STWIOR - bariery należy wykonać z pochwytem czy bez?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Bariery należy wykonać bez dodatkowego pochwytu. Wzór bariery:

